





(単位:mm)

(上方からの透視図)



接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	61
オーバーフロー	36



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定		壁掛け 据置(上部固定あり)			
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス と同梱

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

■仕様表

B L 型式	HT4222ARS0SW3P	
型 式	RUFH-EP2408SAF2-3	
設 置 方 式	PS扉内設置式(後面・側面近接設置型)	
給 排 気 方 式	強制給排気方式(最大給排気延長φ100KP、7m4曲りまで)	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	750×480(本体474)×250	
質 量 (kg)	36(満水時:40)	
使 用 水 圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)	
最大ガス消費量(kW)	同時	60.7(52,200kcal/h)
	暖房	44.2(38,000kcal/h)
熱 効 率	給湯	95%
	暖房	87%(高温:85%,低温:89%)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(定格)93.0	
区 分 ・ 構 造	区分:IV 構造:-	
騒 音 (dB(A))	給湯・暖房・ふろ同時 49以下	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約95mL/分	
安 全 装 置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,暖房ポンプ回転検出装置,漏電安全装置,洗眼防止装置,中和器詰り検知装置,誘導雷保護装置	
凍 結 予 防	給湯	凍結予防ヒータ(240W)
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
接 続	ふろ	凍結予防ヒータ(240W)+ポンプ自動運転
	ガス	20A(R3/4)・・・13A,12A,15A(R1/2)TU接続可・・・LPG
給 水 ・ 給 湯	給湯	20A(R3/4)
	暖房往戻	高温往・戻:CCHジョイント,低温往:CHジョイント(3P)
ド レ ン 配 管	ふろ往戻	CCHジョイント用継手
	オーバーフロー	CHジョイント用継手
電 源	AC100V 50-60Hz共用	
消 費 電 力 (W)	245(待機時 1.1)(50-60Hz)	
本 体 外 装 色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
付 属 品	信号線セット(一式),ビス類	
別 売 品	浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台,ふろ循環金具,リモコンケーブル	

■能力表

給湯能力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))	
給湯温度調節	温度調節	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	自動湯はり	33~48℃(16段階)
湯はり	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)
	水量式	水量式
最低作動水量(L/分)	60~300L(20L毎),350L,400L,99L(16段階)	
給湯器内圧損(kPa)	1.5 (16L/分)	
暖房能力kW(kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0)ON-OFF制御	
湯温制御	高温	約80℃, 低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可), 40
	低温	64(6.6)(10L/分時)
ポンプ機外揚程kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	51(5.2)(10.5L/分時)・・・3系統	
システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35	
給水方式	漏水検知機能付自動給水	
ふろおいだき能力(kW)	9.9(8,500kcal/h)	
連続おいだき	一定時間(1・2・3・4,5・6分の5段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
最低作動流量(L/分)	2.9	
おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)	
ポンプ機外揚程	70kPa(7.1mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)	

■ふろ沸き上げ所要時間

条 件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき	約11.5分	約13.5分	約16分

■ふろ自動湯はり所要時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約9.5分	約10.5分	約12分

<ご注意> 上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機(潜熱回収型)
型式	RUFH-EP2408SAF2-3 (BL型式:HT4222ARS0SW3P)		
作成	2023.02	尺度1:10	サイズ A3 リンナイ株式会社

給水装置認証登録番号	NW 2017
B L 認定	あり
製造ガス種	13A・12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。